



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo **0441/90/07/BT/IC/S**

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 výrobcí:

WYKOV spol. s r.o.
Šámalova 930/69
615 00 Brno
IČ: 45474061

Na základě výsledků provedených inspekci, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. evidenční číslo 0440/90/07/BT/IZ/S potvrzujeme splnění požadavků níže uvedeného typu komponenty výtahu:

Název:	samočinné skládací klecové dveře výtahů
Typ:	W-RS-BUS
Šířka:	650 – 800 mm
Výška:	2000 mm
Materiál panelů:	sendvičové duralové desky
Tloušťka panelu:	12 mm
Výrobce:	WYKOV spol. s r.o., Šámalova 930/69, 615 00 Brno

s požadavky těchto technických předpisů, technických norem:

ČSN EN 81-1:1999, ČSN EN 81-2:1999

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě evidenční číslo 0440/90/07/BT/IZ/S ze dne 13.4.2007.

Tento Inspekční certifikát se vydává na žádost výrobce.

Tento Inspekční certifikát má platnost do: 13.4.2010

V Brně, dne 13.4.2007



Za TÜV SÜD Czech s.r.o. : Ing. Jiří Horák
ředitel pobočky Brno